



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Нижний Новгород (по Канавинскому району)**
603086, г.Н.Новгород, ул. Мурашкинская, д.20, тел./факс: 277-61-28,
«Телефон доверия»: 246-05-02
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Н.Новгород, ул. Мурашкинская, д.20
(место составления акта)

«23» ноября 2016 г.
(дата составления акта)
«10» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 302

По адресу/адресам: г. Нижний Новгород, ул.С.Акимова д.6
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 302 от «10» ноября 2016 г., заместитель начальника ОНД и ПР по г.Н.Новгород (по Канавинскому району) Хохлова Д.А.
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 444» (МБОУ «Детский сад № 433»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» ноября 2016 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа
«23» ноября 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижний Новгород (по Канавинскому району)
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующая МБДОУ «Детский сад № 444» Погосова Светлана Сергеевна
в 14ч 30 мин. «10» ноября 2016г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ОНД и ПР по г.Н.Новгород Белозерова Алла Павловна
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ «Детский сад № 444» Погосова Светлана Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Двери пожароопасных и технических помещений (склады в пищеблоке) не имеют требуемого предела огнестойкости не менее EI 30.	п. 4 ст. 4, , ст.6 ч.1,3, ст.88 табл.21,23,24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.5.2 СП 4.13130.2009 (раннее действовали нормы п. 5.14* табл. 1,2 СНИП 21-01-97*, СНИП 2-08-02-89* п.1.82)	МБДОУ «Детский сад № 444»
2.	Дверь пожароопасного и технического помещения (хозяйственный склад, расположенный на 1 этаже) не имеет требуемого предела огнестойкости не менее EI 30.	п. 4 ст. 4, , ст.6 ч.1,3, ст.88 табл.21,23,24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.5.2 СП 4.13130.2009 (раннее действовали нормы п. 5.14* табл. 1,2 СНИП 21-01-97*, СНИП 2-08-02-89* п.1.82)	МБДОУ «Детский сад № 444»
3.	Дверь пожароопасного и технического помещения (мастерская слесаря-сантехника, расположенная на 1 этаже) не имеет требуемого предела огнестойкости не менее EI 30.	п. 4 ст. 4, , ст.6 ч.1,3, ст.88 табл.21,23,24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.5.2 СП 4.13130.2009 (раннее действовали нормы п. 5.14* табл. 1,2 СНИП 21-01-97*, СНИП 2-08-02-89* п.1.82)	МБДОУ «Детский сад № 444»

