



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Н.Новгород, ул. Фруктовая, д. 6 т.8(831) 432-03-70 ф.8(831) 438-09-90 E-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по г. Н. Новгород (по Канавинскому району)**

(наименование органа государственного надзора)

603086, г. Нижний Новгород, ул. Мурашкинская, д. 20, тел. (831) 277-61-28, E-mail: -

«Телефон доверия»: (831) 246-05-02 ОНД и ПР по г.Н.Новгород (по Канавинскому району)

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 302/1/4

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД №444»**

(полное наименование органа государственной власти и органов местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-

правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора

г.Н.Новгорода по пожарному надзору Хохлова Дмитрия Александровича

№ 302

(наименование органа ГПН)

от « 10 » Ноября 2016 года,          Федеральных законов от 26 декабря 2008 г.

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 21 декабря 1994

г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»,

« 23 » Ноября 2016 г.

комиссией в составе

*инспектор ОНД и ПР по г.Н.Новгород Белозерова Алла Павловна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

проведена проверка

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №444*

*ул.С.Акимова д.6*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Заведующей МБДОУ «Детский сад № 444» Погосовой Светланой Сергеевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Необходимо устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ Предписания	Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
1.	Двери пожароопасных и технических помещений (склады в пищеблоке) не имеют требуемого предела огнестойкости не менее EI 30.	п. 4 ст. 4, , ст.6 ч.1,3, ст.88 табл.21,23,24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.5.2 СП 4.13130.2009 (раннее действовали нормы п. 5.14* табл. 1,2 СНИП 21-01-97*, СНИП 2-08-02-89* п.1.82)	01.07.2017	
2.	Дверь пожароопасного и технического помещения (хозяйственный склад, расположенный на 1 этаже) не имеет требуемого предела огнестойкости не менее EI 30.	п. 4 ст. 4, , ст.6 ч.1,3, ст.88 табл.21,23,24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.5.2 СП 4.13130.2009 (раннее действовали нормы п. 5.14* табл. 1,2 СНИП 21-01-97*, СНИП 2-08-02-89* п.1.82)	01.07.2017	
3.	Дверь пожароопасного и технического помещения (мастерская слесаря-сантехника, расположенная на 1 этаже) не имеет требуемого предела огнестойкости не менее EI 30.	п. 4 ст. 4, , ст.6 ч.1,3, ст.88 табл.21,23,24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.5.2 СП 4.13130.2009 (раннее действовали нормы п. 5.14* табл. 1,2 СНИП 21-01-97*, СНИП 2-08-02-89* п.1.82)	01.07.2017	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений орга-				

низаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

4.	На дверях помещений производственного и складского назначения, помещения электрощитовой нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 правил противопожарного режима в РФ	01.07.2017	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушения требований пожарной безопасности, требований норм и правил в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНД и ПР по г.Н.Новгород  
Белозерова Алла Павловна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» ноября 2016г.


М.Л.П.\*



(подпись)

Предписание для исполнения

получил:

  
(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 444»

Погосова Светлана Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)

«23» ноября 2016г.

Телефоны доверия:

(831) 296-07-08 - ГУ МЧС России по Нижегородской области

(831) 246-05-02 - ОНД и ПР по городу Нижний Новгород (по Канавинскому району)